



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

77.01.12.П.000377.02.21

15. 02. 2021 г.

№

Дата

Основание производства экспертизы: заявление № 20/02.12.004597-2 от 21.12.2020

Дата (период) проведения экспертизы: с 24.12.2020 по 15.02.2021

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к.2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Подтверждение соответствия требованиям санитарного законодательства

Экспертиза проведена: врачом по гигиене труда Васильевой Г. В., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело; сертификат специалиста, № 0377180987299 от 29.10.2020г. рег. № 2Ц-10-188227

Заказчик: ООО "ПирроГрупп" (ИНН:7713744622, ОГРН:1127746189955)
Адрес: 127051, г. Москва, Большой Каретный переулок, д. 8, стр. 2 (Россия)

Объект экспертизы: Плиты теплоизоляционные с мягкими облицовками "PIRRO®" марок: PirroУниверсал, PirroТермо, PirroСтена, PirroКрафт, PirroUniversal без антипиренов, PirroStucco без антипиренов

Сведения об изготовителе: ООО "ПирроГрупп"
Адрес: г. Саратов, площадь им. Орджоникидзе Г.К., д. 1 (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 22.21.41-007-09151858-2019 с изм.1 "Плиты теплоизоляционные с мягкими облицовками "PIRRO®"

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 22.21.41-007-09151858-2019 с изм.1 "Плиты теплоизоляционные с мягкими облицовками "PIRRO®", описание технологического процесса, регистрация права, протокол испытаний, регистрация права, маркировка, регистрационные документы, доверенность

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляют собой изделия, изготовленные из пенополиизоцианурата с мягкой облицовкой с двух сторон

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытание, аттестат аккредитации): протоколы ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HM62) №38.10281, 38.10282, 38.10285 от 11.02.2021 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

Фактическое значение

Гигиенический норматив

Запах воздушной среды, баллы PirroUniversal без антипиренов

1

не более 2

008251

Вещества, показатели (факторы)

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Изопропиловый спирт, мг/м ³	менее 0,003	не более 0,2
Метиловый спирт, мг/м ³	менее 0,005	не более 0,5
Бутилацетат, мг/м ³	менее 0,003	не более 0,1
Формальдегид, мг/м ³	менее 0,003	не более 0,01
Запах воздушной среды, баллы	1	не более 2
РiггоСтена		
Изопропиловый спирт, мг/м ³	менее 0,003	не более 0,2
Метиловый спирт, мг/м ³	менее 0,05	не более 0,5
Бутилацетат, мг/м ³	менее 0,002	не более 0,1
Формальдегид, мг/м ³	менее 0,003	не более 0,01
Аммиак, мг/м ³	менее 0,003	не более 0,04
Фенол, мг/м ³	менее 0,002	не более 0,003
Запах воздушной среды, баллы	1	не более 2
РiггоКрафт		
Изопропиловый спирт, мг/м ³	менее 0,003	не более 0,2
Метиловый спирт, мг/м ³	менее 0,05	не более 0,5
Бутилацетат, мг/м ³	менее 0,003	не более 0,1
Формальдегид, мг/м ³	менее 0,003	не более 0,01

Область применения: Для утепления скатных крыш, чердачных и межэтажных перекрытий, перекрытий над подвалами, покрытий, стен (каркасных стен, слоистых кладок, мокрых фасадов и др.), балконов и лоджий, цокольных участков стен, полов, перегородок в малоэтажном строительстве, включая реконструкцию и капитальный ремонт помещений (марки РiггоУниверсал, РiггоТермо, РiггоСтена, РiггоКрафт), в том числе для утепления стен и потолков помещений с высокой температурой и влажностью - саун, бань и т.п. (марка РiггоУниверсал, РiггоТермо); Для утепления скатных крыш, чердачных и межэтажных перекрытий, перекрытий над подвалами, покрытий, стен (каркасных стен, слоистых кладок, мокрых фасадов и др.), балконов и лоджий, цокольных участков стен, полов, перегородок в малоэтажном строительстве, включая реконструкцию и капитальный ремонт помещений (марки РiггоУниверсал без антипиренов и РiггоStucco без антипиренов), в том числе для утепления стен и потолков помещений с высокой температурой и влажностью - саун, бань и т.п. (марка РiггоUniversal без антипиренов).

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: При производстве и применении соблюдение требований ТУ 22.21.41-007-09151858-2019 с изм.1, инструкции по установке и эксплуатации

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв.решением Комиссии Таможенного Союза № 299 от 28.05.2010г. (Глава II, Раздел 6)

Заключение: Продукция: Плиты теплоизоляционные с мягкими облицовками "PIRRO®" марок: РiггоУниверсал, РiггоТермо, РiггоСтена, РiггоКрафт, РiггоUniversal без антипиренов, РiггоStucco без антипиренов соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

«В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач (врачи)
Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Заместитель главного врача,
Руководитель (заместитель)
органа инспекции



Г. В. Васильева

Н. В. Завьялов

А.В. Мизгайлов

Молдованов В.В.

