



НИЦ строительство
научно-исследовательский центр



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «СТРОИТЕЛЬСТВО»
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ИМЕНИ В. А. КУЧЕРЕНКО

№ 13-422 от 28.03 2019 г.
на № _____ от «___» _____ 20___ г.

**Генеральному директору
ООО «ПирроГрупп»
А.Е. Малаховой**

На Ваш запрос сообщаю, что строительные конструкции покрытий зданий и сооружений подбираются по расчету на действие снеговых нагрузок в соответствии со снеговым районом для места строительства и конфигурацией покрытия проектируемого здания, согласно СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия».

Поэтому при оценке огнестойкости строительной конструкции следует учитывать расчетное значение снеговой нагрузки для особых сочетаний нагрузок, принимаемых в соответствии с Изменением 1 СП 20.13330.2016, и сравнивать его со значением, указанным в сертификате соответствия.

Директор
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко

И.И. Ведяков

Исполнитель:
Попов Н. А.
Тел +7 (499) 174-77-35

СК9129

АО «НИЦ «СТРОИТЕЛЬСТВО»:
109428, Москва, 2-я Институтская ул. 6,
тел.: +7 (499) 170-1548; +7 (495) 602-0070;
факс: +7 (499) 171-2250
inf@cstroy.ru | www.cstroy.ru

ЦНИИСК ИМ. В. А. КУЧЕРЕНКО:
109428, Москва, 2-я Институтская ул. 6,
тел.: +7 (499) 171-2650,
факс: +7 (499) 170-1023, +7 (499) 171-2858;
dtsniisk@rambler.ru, tsniisk@rambler.ru | www.tsniisk.ru

ИНН 5042109739, КПП 504201001,
ОГРН 1095042005255
Юридический адрес: 141367, Московская область,
Сергиево-Посадский муниципальный район, городское
поселение Сергиев Посад, пос. Загорские Дали, д. 6-11