



СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
**ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР"**

Регистрационный индекс ТРПБ.RU.ПБ37  
111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10.  
Телефон: (495) 308-92-08, 308-92-07.  
E-mail: firecert@gmail.com

№ № 016 от 31.03.2017 г.

и на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
ООО "ПирроГрупп"  
Малаховой А.Е.

О сертификации продукции

На Ваш запрос сообщаем, что указанные в сертификате соответствия № НСОПБ.RU.ПР037/3.Н.00304, от 23.11.2016г., параметры испытания – межбалочный пролет 1,5 м и равномерно распределенная нагрузка 240 кг/кв. м относятся к результату испытания кровельной конструкции на огнестойкость по ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования", ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость".

При испытании кровельной конструкции на определение класса пожарной опасности строительных конструкций по ГОСТ 30403-2012 "Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность" не предусмотрено внешнее нагружение конструкции и размеры образца для испытания являются стандартными для любой кровельной конструкции.

Данные параметры не оказывают влияния на результат испытания по классу пожарной опасности конструкции.

Заместитель руководителя  
органа по сертификации  
(ОС ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»)



В.Ю. Шитиков