



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)
77.01.12.П.000375.02.21 15. 02. 2021 г.

№

Дата

Основание производства экспертизы: заявление № 20/02.12.004596-2 от 21.12.2020

Дата (период) проведения экспертизы: с 24.12.2020 по 15.02.2021

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к.2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Подтверждение соответствия требованиям санитарного законодательства

Экспертиза проведена: врачом по гигиене труда Васильевой Г. В., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело; сертификат специалиста, № 0377180987299 от 29.10.2020г. рег. № 2Ц-10-188227

Заказчик: ООО "ПирроГрупп" (ИНН:7713744622, ОГРН:1127746189955)
Адрес: 127051, г. Москва, Большой Каретный переулок, д. 8, стр. 2 (Россия)

Объект экспертизы: Плиты теплоизоляционные с мягкими облицовками "PIRRO®" марок: PirroMembrane, PirroUniversal, PirroInterior, PirroStucco, PirroBitum, PirroVentiDuct

Сведения об изготовителе: ООО "ПирроГрупп"
Адрес: г. Саратов, площадь им. Орджоникидзе Г.К., д. 1 (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 22.21.41-007-09151858-2019 с изм.1 "Плиты теплоизоляционные с мягкими облицовками "PIRRO®" "

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 22.21.41-007-09151858-2019 с изм.1 "Плиты теплоизоляционные с мягкими облицовками "PIRRO®" ", описание технологического процесса, регистрация права, протокол испытаний, регистрация права, маркировка, регистрационные документы, доверенность

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляют собой изделия, изготовленные из пенополиизоцианурата с мягкой облицовкой с двух сторон

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протоколы ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HM62) №38.10279 от 10.02.2021 г., 38.10280, 38.10283 от 11.02.2021 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

Фактическое значение

Гигиенический норматив

Запах воздушной среды, баллы PirroInterior
Изопропиловый спирт, мг/м³

1
менее 0,003

не более 2
не более 0,2

008249

Вещества, показатели (факторы)Метиловый спирт, мг/м³Бутилацетат, мг/м³Формальдегид, мг/м³Аммиак, мг/м³Фенол, мг/м³

Запах воздушной среды, баллы PirroStucco

Изопропиловый спирт, мг/м³Метиловый спирт, мг/м³Бутилацетат, мг/м³Формальдегид, мг/м³

Запах воздушной среды, баллы PirroUniversal

Изопропиловый спирт, мг/м³Метиловый спирт, мг/м³Бутилацетат, мг/м³Формальдегид, мг/м³**Фактическое значение**

менее 0,005

менее 0,08

менее 0,003

менее 0,003

менее 0,002

1

менее 0,003

менее 0,05

менее 0,003

менее 0,003

1

менее 0,003

менее 0,05

менее 0,003

менее 0,003

Гигиенический норматив

не более 0,5

не более 0,1

не более 0,01

не более 0,04

не более 0,003

не более 2

не более 0,2

не более 0,5

не более 0,1

не более 0,01

не более 2

не более 0,2

не более 0,5

не более 0,1

не более 0,01

Область применения: Для утепления покрытий, скатных крыш, чердачных перекрытий, стен, балконов, фундаментов мелкого заложения, перегородок в гражданском, промышленном, сельскохозяйственном строительстве, включая реконструкцию и капитальный ремонт (марки PirroMembrane, PirroUniversal, PirroInterior, PirroStucco, PirroBitum), в том числе для утепления в помещениях с высокой температурой и влажностью - саун, бань и т.п. (марка PirroUniversal); Для изготовления воздуховодов для систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления в жилых и общественных зданиях, на производствах с влажным режимом, помещений с повышенными требованиями к чистоте - пищевые, фармацевтические производства (марка PirroVentiDuct)

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: При производстве и применении соблюдение требований ТУ 22.21.41-007-09151858-2019 с изм.1, инструкции по установке и эксплуатации

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв.решением Комиссии Таможенного Союза № 299 от 28.05.2010г. (Глава II, Раздел 6)

Заключение: Продукция: Плиты теплоизоляционные с мягкими облицовками "PIRRO®" марок: PirroMembrane, PirroUniversal, PirroInterior, PirroStucco, PirroBitum, PirroVentiDuct соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). «В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач (врачи)

Заведующий отделом

профилактической токсикологии

Г. В. Васильева

Н. В. Завьялов

Заместитель главного врача,

Руководитель (заместитель)

органа инспекции

А.В. Мизгайлов
Молдованов В.В.