

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-RU.PA01.B.01915/21

регистрационный номер декларации о соответствии

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПИРРОГРУПП».  
Место нахождения: 127051, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК БОЛЬШОЙ КАРЕТНЫЙ, ДОМ 8, СТР 2.  
ОГРН: 1127746189955. Телефон: +74952041789, e-mail: info@pirrogroup.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПИРРОГРУПП».  
Место нахождения: 127051, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК БОЛЬШОЙ КАРЕТНЫЙ, ДОМ 8, СТР 2.  
Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 410015, РОССИЯ, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД САРАТОВ, ПЛОЩАДЬ ИМЕНИ ОРДЖОНИКИДЗЕ Г.К., ДОМ 1.  
Телефон: +74952041789, e-mail: info@pirrogroup.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КЛИНОВИДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ марки PirroSlope, выпускаемые по ТУ 22.21.41-007-09151858-2019 изм.1, имеют следующие показатели пожарной опасности:

Г3 (нормальногорючие) по ГОСТ 30244-94, В3 (легковоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96, Д2 (с умеренной дымообразующей способностью), Т3 (высокоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 изм.1. Класс пожарной опасности строительного материала КМ5. Серийный выпуск.

Код ОК 005 (ОКП): 22.21.41.114

Код ТН ВЭД России: 3921 13 900 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ с изм.) ст. 13, п. 5 (по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» п. 7, метод 2), ст. 13, п. 7 (по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»), ст. 13, п. 9 и ст. 13, п. 10 (по ГОСТ 12.1.044-89 «ССПБ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» п. 4.18 и п. 4.20).

**СХЕМА ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ 2д**

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ**

Протоколы испытаний № ППБ 012/01-2021 от 28.01.2021 г., № ППБ-044/03-2021 от 16.03.2021 г., ИЛ ООО «НОРМАТЕСТ» аттестат аккредитации № RA.RU.21ЖЭ01, внесен в реестр аккредитованных лиц 29.04.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Документы СМК предприятия-изготовителя.

**ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

**ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ:** продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 21.06.2021 г. ПО 20.06.2026 г.**



Генеральный директор  
ООО «ПирроГрупп»

Малахова А.Е.

инициалы, фамилия

