

Таблица 5.2 СП 17.13330.2017 с Изм.2 (Актуализированная редакция СНиП II-26-76 Кровли)

Группа пожарной опасности кровли по ГОСТ Р 56026	Группа распространения пламени (РП) по ГОСТ 30444 и воспламеняемости (В) по ГОСТ 30402 водоизоляционного ковра кровли, не ниже	Группа горючести материала основания под кровлю, не ниже	Максимально допустимая площадь кровли без гравийного слоя и участков кровли, разделенных противопожарными поясами, м	
КП0	РП1; В2	НГ; Г1	Без ограничений	
		Г2; Г3; Г4	10000	
	РП2; В3	НГ; Г1	10000	
		Г2; Г3; Г4	6500	
КП1	РП1; В2	НГ; Г1	6500	
		Г2; Г3; Г4	5200	
	РП2; В3	НГ; Г1	5200	
		Г2	3600	
		Г3	2000	
		Г4	1200	
	РП4; В3	НГ; Г1	3600	
		Г2	2000	
		Г3	1200	
		Г4	400	
	Примечание - Принимают, что кровли имеют группу пожарной опасности КП1, если иное не доказано испытанием в аккредитованной лаборатории по ГОСТ Р 56026.			